

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

тел. 8(495)424-11-00, г. Москва, ул. Обручева д. 46

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел государственного пожарного надзора по Балашихинскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

тел. 8(495)521-98-41, городской округ Балашиха, ул. Пригородная д. 4, balashgpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 219/1/1-13
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Председателю ПК СТ «Металлург-2» -

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы)

Тигину Игорю Станиславовичу

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца

собственности, имущества и т.п.)

«19» апреля 2010 г.

проведено обследование (проверка):

инспектором ОГПН по Балашихинскому району ГУ МЧС по Московской области старшим

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору,

лейтенантом внутренней службы Телеш А.В. помещений и территории ПК СТ «Металлург-2» по адресу: Московская область, г. Балашиха, Западная коммунальная зона, 18 км. а/д. М7 Волга в районе Радиоцентра №13

проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Вами

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить изучение (подпись) и выполнение правил пожарной безопасности всеми	п.1, ст.159, ФЗ № 123-ФЗ, ППБ 140-86 п. 1.5.1.	1.04.2011	

	владельцами участков, членами кооператива (товарищества) и проживающими гражданами.			
2.	Периодически не менее 2 раз в квартал проверять состояние пожарной безопасности зданий и помещений, садовых участков, противопожарного водоснабжения, наличие и исправность средств пожаротушения, порядок несения службы сторожами, исправность средств связи. Принимать меры к устранению выявленных нарушений. Результаты проверок со сроками выполнения недостатков отражать в журнале.	п.1, ст.159, ФЗ № 123-ФЗ, ППБ 140-86 п.1.5.2.	1.04.2011	
3.	Следить за исправностью дорог на территории товариществ и ДСК, своевременно производить очистку от снега основных проездов и переулков, а также подъездов к пожарным водоемам и гидрантам. Не допускать загромождения основных проездов, переулков и проезжей части дорог.	п.1, ст.159, ФЗ № 123-ФЗ, ППБ 140-86 п.1.5.3	1.04.2011	
4.	Обязать членов кооператива (товарищества) Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочку с водой и ведро), а также инвентарь, с которым должны являться на тушение пожара.	п.1, ст.151, ФЗ № 123-ФЗ, ППБ 140-86 п.1.6.2.	1.04.2011	
5.	Дороги, ведущие к садоводческим товариществам и ДСК, оборудовать твердое покрытие. Проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным водоисточникам держать всегда свободными. Противопожарные разрывы между строениями не использовать для складирования горючих материалов.	п.1, ст.151, ФЗ № 123-ФЗ, ППБ 140-86 п.2.1.2.	1.04.2011	
6.	Установить у въезда на территорию садоводческого товарищества - указатель с наименованием товарищества и план-схему расположения естественных и искусственных водоисточников.	п.1, ст.151, ФЗ № 123-ФЗ, ППБ 140-86 п.2.1.4.2.	1.04.2011	
7.	При необходимости использования газовых баллонов (емкостью более	п.1, ст.151, ФЗ № 123-ФЗ, ППБ 140-86	Постоянно	

	10 литров) расположить их в негорючем шкафу у наружной стены дома.	п.2.2.4.1.		
8.	Не допускать строительство жилых домов и хозяйственных построек с отступлением от генерального плана застройки товарищества.	п.1, ст.151, ФЗ № 123-ФЗ, ППБ 01-03 п.22.	Постоянно	
9.	Оборудовать кооперативы с количеством участков до 300 для целей пожаротушения переносной мотопомпой, с количеством участков от 300 до 1000—прицепную мотопомпой, с количеством участков свыше 1000—не менее двух прицепных мотопомп. Для их хранения должно быть построено специальное помещение.	п.1, ст.151, ФЗ № 123-ФЗ, ППБ 140-86 п.5.1. ППБ 01-03, п. 31	1.04.2011	
10.	Обеспечить изучение (под роспись) и выполнение правил пожарной безопасности всеми владельцами участков, членами кооператива (товарищества) и проживающими гражданами.	п.1, ст.151, ФЗ № 123-ФЗ, ППБ 140-86 п. 1.5.1.	Постоянно	
11.	Периодически не менее 2 раз в квартал проверять состояние пожарной безопасности зданий и помещений, садовых участков, противопожарного водоснабжения, наличие и исправность средств пожаротушения, порядок несения службы сторожами, исправность средств связи. Принимать меры к устранению выявленных нарушений. Результаты проверок со сроками выполнения недостатков отражать в журнале.	п.1, ст.151, ФЗ № 123-ФЗ, ППБ 140-86 п.1.5.2.	1.04.2011	
12.	При устройстве печного отопления в садовых домиках необходимо учесть следующие противопожарные мероприятия: -допускается эксплуатация печей только на твердом топливе. - Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи, каминны и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации. - Для отвода дыма следует	п.1, ст.151, ФЗ № 123-ФЗ, ППБ 140-86 п.4.1.	Постоянно	

применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов из кирпича должна быть не менее 120 мм. - Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует предусматривать: на сгораемом и трудносгораемом полу под топочной дверкой металлический лист размером 0,7х0,5 м длинной стороной вдоль печи; изоляция сгораемой стены или перегородки, примыкающей под углом к фронту печи, штукатуркой толщиной 25 мм, по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону, толщиной 8 мм, на высоту от пола до уровня 0,25 м выше верха топочной дверки; - Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических ножках на сгораемом полу необходимо предусматривать укладку асбестового картона толщиной 10 мм и листа кровельной стали. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм. - Расстояние от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых предметов должно быть не менее 1,25 м. - В местах пересечения дымовой трубы (дымохода) сгораемых или трудно сгораемых конструкций должны устраиваться разделки. Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемых конструкций должно быть не менее 38 см, до трудно сгораемых — 25 см. На чердаках дымовые трубы должны быть побелены.			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 2 квартале 2011г.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)

Инспектор ОГПН по Балашихинскому району

(должность, фамилия, инициалы)

ГУ МЧС по Московской области Телеш А.В.

государственного инспектора

« 19 » 04 20 10 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Председатель ПК «Т Металлург-2» Тимин А.
(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » 04 20 10 г.

тел.: 524-25-97, факс: 521-98-41, тел. доверия: 424-11-00