

**ФИЛИАЛ «БАЛАШИХАМЕЖКРАЙГАЗ»**

143900, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 77  
телефон: (495) 521-3647, 597-5555  
факс: (495) 521-3647  
www.balashiha.mosoblgaz.ru  
e-mail: balashiha@mosoblgaz.ru

**Технические условия для присоединения № 1697 - 68/4 от 19.11.2012 г.**  
(действительны в течение двух лет)

*Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.*

**Субъект:** Потребительский кооператив «Садоводческое товарищество «Металлург-2»

**Объект газификации:** 111 жилых строений (с расходом газа 577,672 м<sup>3</sup>/час) в ПК «СТ «Металлург-2» район радицентра, 18 км автодороги М-7 «Волга», Балашихинского района с разработкой расчетной схемы всей застройки

**Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу):** газопровод D355 ПЭ ср.д. Р=0,3 МПа, проложенный на котельную мкр №1 г. Балашиха

**Требования к учету газа:** Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2006 № 738/29.

010927

**Условия и порядок газификации домов коллективной застройки, жилых многоквартирных домов с применением поквартирного газоиспользующего оборудования**

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работе в установленном порядке.
2. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полистилена.
3. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его собственником, либо иным лицом, владеющим и распоряжающимся газопроводом на ином законном основании.
4. К согласованию рабочих чертежей представить разработанную схему газоснабжения всего поселка в соответствии с документом территориального планирования, с указанием диаметров распределительных газопроводов по улицам.
5. Проект газификации представляется на согласование в полном объеме.
6. Газооборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление газа перед приборами 130 мм вод. ст.
7. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Балашиха-межрайгаз» извещение о начале таких работ.
8. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
9. Технические условия на присоединение выданные филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Балашиха-межрайгаз» составлены в 2-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для Заказчика, второй для филиала ГУП МО «Мособлгаз».

**Прочие условия:**

1. Газопровод-источник находится на балансе филиала ГУП МО «Мособлгаз» Балашиха-межрайгаз
2. Минимальное зафиксированное давление в газопровод-источнике составляет 0,17 МПа.
3. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ГУП МО «Мособлгаз».
4. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам), при этом ответственность за организацию технического обслуживания лежит на собственнике.

Первый заместитель директора -  
главный инженер

  
\_\_\_\_\_ **П. В. Морозов**  
(И.О.Ф.)

Начальник ПТО

  
\_\_\_\_\_ **Г. А. Белова**  
(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:

26.11.2012 г. по доверенности № 11111 / Ювенальная лср /  
(дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены:

№ 11111 / Ювенальная лср /  
(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)