Колодец №2С

Колодец №1С

В1 Ø110х8,1

колодец №1С

колодец №2С

Колодец №7С

Колодец №8С

Колодец №6С

В1 Ø110х8,1

колодец №7С

В1 Ø110х8,1

колодец №8С

В1 Ø110х8,1

колодец №9С

В1 Ø110х8,1

Колодец №4С

Колодец №5С

В1 Ø110х8,1

колодец №6С

В1 Ø110х8,1

колодец №5С

колодец №4С

В1 Ø110х8,1

Колодец №2.1С

колодец №2.1С

УЗЕЛ-СХЕМА 2

переход Дн 160х110

переход Дн 160х110

тройник чуг. Дн 160х76х160

тройник ПЭ Дн 160х160х160

труба ПЭ80 Дн 160

колодец №3

к потребителю

В1 Ø110х8,1

Колодец №9С

Колодец №3С

переход Ø160х110

переход Ø160х110

колодец №3С

В1 Ø110х8,1

колодец №10С

Колодец №13С

УЗЕЛ-СХЕМА 1

к потребителю

труба ПЭ80 Дн 160

переход Дн 160х110

тройник чуг. Дн 160х76х160

колодец №12

Колодец №10С

Колодец №11С

В1 Ø110х8,1

колодец №11С

переход Ø160х110

В1 Ø160х11,8

колодец №12С

Колодец №11С

В1 Ø160х11,8

переход Ø225х160

колодец №13С

В1 Ø160х11,8

Колодец №12С

Колодец №14С

УЗЕЛ-СХЕМА 3

к потребителю

задвижка клиновая Дн 160

переход Дн 225х160

труба ПЭ80 Дн 160

колодец №14С

переход Ø225х160

тройник чуг. Дн 160х76х160

колодец №14

переход Дн 225х160

тройник ПЭ Дн 225х225х225

труба ПЭ80 Дн 225

В1 Ø225х16,6

Колодец №15С

колодец №15С

Точка ВРЕМЕННОГО подключения к сущ. наземному водопроводу

МАСШТАБ 1:800

						ТБ-А380-12-08-ВК	
						МО, г.Балаших, 18 км в/дороги М7 "Волга", район Радиоцентра ПК "СТ "Металлург-2"	
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Ген.Директор		Фролов Д.А.				Заказчик: НП "СОЗДАНИЕ,ЭКСПЛУАТАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ "МЕТАЛЛУРГ-2"	Стадия: РД; Лист: 4; Листов: 19
Гл.инженер		Чернов В.В.					
Разработал		Валеева Д.М.				Водопровод. Схема сети и расположение колодцев. Северный квартал.	ТЕПЛОБАЛАНС www.tb-group.ru teplobal-group.ru т/ф.232-48-36, 303-86-42
Заказчик							